

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г.Гудермес, ул. Еременка,13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 90/1/50

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №8 «СКАЗКА» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА»(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №8 «СКАЗКА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отделение надзорной деятельности и № 90
профилактической работы по Гудермес-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 3 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.

« 17 » сентября 2018 г. по 12 ч 30 мин. « 17 » сентября 2018 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской
Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД №8 «СКАЗКА» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА»(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №8 «СКАЗКА») , г.Гудермес, ул. Исаева 7

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий Муртазова Малика Макаловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Группа "Радуга"-раздаточная)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	26.11.2018	
2	На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Группа "Солнышко"-раздаточная)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	26.11.2018	
3	На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Группа "Мишутка"-раздевалка)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	26.11.2018	
4	На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Группа "Сказка"-раздаточная) <i>лампки, розетка</i>	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	26.11.2018	
5	На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Кабинет сторожа)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	26.11.2018	
6	Распределительную коробку электропроводов оборудовать защитной крышкой. (Группа "Теремок"-игровой зал)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	26.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан
Сулейманович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» сентября 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

Заведующий Муртазова М.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» сентября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.